



出入口總寬度檢討：(3313.77/100)*60cm=1988.26cm
 <全區樓梯總寬度檢討>：(3313.77M/100)*60cm=1988.26cm
 <全區樓梯設置>：(125cm*12面)+(130cm*1面)+(240cm*1面)+(205cm*1面)
 =2075cm 故 2075 cm>1988.26cmOK!

| 門窗編號 | 門窗尺寸 | 材料 |
|---------|---------|-------|
| D1 (窗) | 200*210 | 一小時防火 |
| D2 (窗) | 100*210 | 門 |
| D3 (窗) | 100*210 | 門 |
| D4 (窗) | 55*210 | 門 |
| D5 (窗) | 50*210 | 門 |
| D6 (窗) | 120*210 | 門 |
| D7 (窗) | 150*210 | 門 |
| D8 (窗) | 90*210 | 門 |
| D9 (窗) | 55*210 | 門 |
| D10 (窗) | 100*210 | 門 |
| D11 (窗) | 250*210 | 門 |
| D12 (窗) | 380*210 | 門 |

- 本樓層工程分間圖例
 - 氧化鋁板分間牆 (一小時防火時效)
 - 氧化鋁板分間牆 (耐燃一級)
 - 磚牆
- 本樓層工程天花板圖例
 - 氧化鋁板天花板 (耐燃一級)

- 原核准建築執照：78板建字第1975號
- 原核准使用執照：86板使字第992號
94板變使字第259號

臺北縣政府
 建築管理處
 95.10.17
 95建使字第 599 號

227